



■ 給排水 (水圧 4k 圧 Φ40 mm)
 ※水道工が必要です。
 ※給排水ピット内配電可能

■ 各ピット内分電盤
 単相 3線 100V / 200V 29kVA まで使用可能
 3相 3線 200V 52kW まで使用可能
 ※電気工が必要です。

□ 分電盤

■ ガス取出口
 ※ガス工が必要です。

承認	特記	(公財)北九州観光コンベンション協会	検図	製図	施設名称 西日本総合展示場 本館	作成年月日	図面番号	整理番号
			図面名称 本館大展示場 ピット図面			縮尺 1/600		